


Errichtung eines Kaminofens

Abstände zu brennbaren Bauteilen!



Hinweis: Bei Errichtung einer Einzelfeuerstätte (Kaminofen)

Feuerstätten, die die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen (Raumluftabhängige Feuerstätten), dürfen nicht in Räumen oder Wohnungen aufgestellt werden, aus denen Lüftungsanlagen Luft absaugen!

(z.B. **Dunstabzugshauben, Abluftwäschetrockner** oder **motorisch geregelte Lüftungsanlagen**) (§ 4,2 FeuVO)

Es ist nur gestattet, wenn ein **Endschalter im Küchenfenster** in Verbindung mit der Dunstabzugshaube angebracht wird!

- oder:** Eine **Zulufteinrichtung** installiert wird, die einen Luftaustausch garantiert.
- oder:** Die Ablufthaube wird als **Umlufthaube** umgebaut.
- oder:** Die Feuerstätte **raumluftunabhängig** betrieben wird.
- oder:** Durch einen **rechnerischen Nachweis** sichergestellt wird, dass durch die luftabsaugende Anlage kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann.

